

Yttrande
Datum 231218

Diarienummer: 5942/2021



BOVERKET
Box 534
371 23 Karlskrona

remiss@boverket.se

Yttrande över ”Riktad remiss – Avstämning inför framtagande av förslag till nya föreskrifter om energihushållning”

Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR) fick den 22 november 2023 ovan nämnda dokument på remiss för eventuella synpunkter senast den 20 december 2023.

SBRs ställningstagande

SBR avstyrker förslaget till nya föreskrifter om energihushållning.

Allmänt om yttrandet

SBR instämmer i slutsatsen i konsekvensbeskrivningen i avsnitt 4.3, sidan 29, som anger att ”Det kan även finnas andra incitament för en byggnadsägare att begränsa sitt maximala eleffektuttag när eleffekt är en bristvara, så som kostnader för storlek på huvudsäkring, elpris och eventuella eleffekttariffer.” Det finns därmed inget behov av att reglera storleken på installerad eleffekt i byggnader i byggregler eftersom marknadskrafterna redan reglerar detta.

En hög installerad eleffekt kan även vara till stor fördel för byggnadsägaren, om eleffekten kan användas vid tillfällen när det är oproblematiskt för elsystemet, eller om elen genereras i byggnaden. Användning av batterier eller ackumulatortankar kan dessutom förskjuta eleffektuttaget i tid så att det inte belastar elnätet när bristsituationer uppstår. Därmed är hög installerad eleffekt oproblematisk.

Å SBR Kompetensrådets vägnar

Björn Edebrand
VD SBR

Johan Smeds, Byggingenjör SBR
Handläggare